



LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI S.p.A.
 Sede Primaria: I-59100 PRATO - Via della Quercia, 11
 Telefono +39 0574.575.320 - Telefax +39 0574.575.323
 Sede Secondaria: I-50041 CALENZANO (FI) - Via Petrarca, 48
 e-mail: lapi@laboratoriolapi.it
 web site: www.laboratoriolapi.it



Reg. 305/2011
 Notified Body N°0987

ATTESTAZIONE DI CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION ASSESSMENT
ACL/756/19/CPR/--

Quando applicabile il presente documento viene emesso in ottemperanza al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR); si stabilisce che:

When applicable the following document has been issued in compliance with the Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (Construction Products Regulation - CPR), it has been stated that the construction product:

RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO / REACTION TO FIRE CLASSIFICATION REPORT
N° 756.ODC0050/19

CLASSIFICAZIONE RICHIESTA DA / Classification on behalf of
COSMO TECHNOLOGY S.r.l.

Via Lino Zanussi, 16 - 33070 BRUGNERA (PN) - Italy

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MATERIALE / Trade name of the material
COSMOTECH

SPESSORE NOMINALE E PESO DEL MATERIALE / Nominal thickness and weight of the material
 9 mm - 7900 g/m²

DESCRIZIONE DEL MATERIALE / Description of the material

Pannello composito (sandwich) composto da strati esterni in pelli d'alluminio e strato centrale in espanso rigido bianco.
 Composite panel (sandwich) consisting of the external layers in aluminium skins and central layer of rigid white foam.

METODI DI PROVA / Test methods

UNI EN ISO 11925-2:2010/EC 1-2011 and UNI EN 13823: 2014

STANDARD DI PRODOTTO / Product Standard

(Non applicabile / Not applicable)

METODO DI CLASSIFICAZIONE / Classification standard

UNI EN 13501-1: 2019

Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification
 (Classificazione al fuoco di prodotti ed elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione)

CLASSIFICAZIONE / Classification

B - s2, d0

La classificazione sopra riportata è valida per la seguente applicazione effettiva:

La classificazione è valida per rivestimento di parete/soffitto non in aderenza a supporto non combustibile di classe A1 o A2.

Il Laboratorio non è stato coinvolto nella attività di campionamento.

The above reported classification is valid for the following actual end use:

The classification is valid for wall/ceiling covering, not laid on non combustible support in class A1 or A2.

The Laboratory not has been involved in sampling activity.

Prato, 20/05/2019

Il Responsabile Certificazione

The Certification Manager

Massimo Borsini

Il Direttore del Laboratorio

The Director of the Laboratory

Luca Ermini

Valid until: 19/05/2024

Nota: la data di scadenza di questo documento è puramente indicativa. Il presente documento perderà di valenza a seguito di qualsiasi variazione inerente i componenti chimici dei materiali, la denominazione commerciale o i dati del Richiedente, modalità o luogo di produzione, aggiornamento normativo, ecc. Sarà cura dell'interessato richiedere un aggiornamento del precedente documento. Infine, si ricorda che se non esplicitamente indicato nello Standard di Prodotto a cui le prove si riferiscono i Rapporti di Prova e l'Attestato di Classificazione non hanno scadenza. Il Laboratorio potrà richiedere al rinnovo una verifica sperimentale per la conferma dei risultati ottenuti.

Note: the expiry date of this document is indicative only. This document will lose value as a result of any changes regarding the chemical components of the materials, the trade name or the data of the Sponsor, mode or place of production, regulation updates, etc. It will be care of the Applicant to require an update of the previous document. Finally, please note that if not explicitly stated in the Standard Product to which the evidence relates the Test Reports and Certificate of Classification do not expire. The Laboratory may request at the renewal date experimental verification to confirm the results obtained.

Questo documento deve essere letto congiuntamente ai Rapporti di Prova, per la descrizione del prodotto e per ogni altra notizia di dettaglio. Questo documento non costituisce approvazione di tipo né certificazione di prodotto né tantomeno dichiarazione di conformità, che spetta esclusivamente al Produttore / Sponsor.
 This document has to be read in conjunction with the Test Reports, for the description of the product and for every other detail. This document does not represent type approval or certification of the product neither declaration of compliance, that is exclusively under the responsibility of the Manufacturer or Sponsor.

